



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, Ленинскому  
и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области  
Управления надзорной деятельности

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волжский

" 3 " июля 2017 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 047/154

По адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина 44

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и  
Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору Айсина Р.Х. № 047/154  
от 30 мая 2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

**плановая выездная**

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя школа № 20  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

“ 30 ” июня 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
“ 3 ” июля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 3 часа

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам  
Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
распоряжение вручено входящий номер № 71 от 30.05.2017; ознакомлен директор МБОУ СШ № 20  
Захарушкина Н.М. 30.06.2017г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** Государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и  
Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору Дударенко Валерий  
Валерьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** директор МБОУ СШ № 20 Захарушкина Н.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного  
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации)  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

## В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Двери соединяющие лестничную клетку и коридор второго этажа, возле помещения лаборантской химии, не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнением в притворе. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3, ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2; СНиП 21-01-97* п. 6.18*.	директор МБОУ СШ № 20 Захарушкина Н.М.
2.	Помещение склада (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2.) расположенное возле лаборантской химии, не отделено от помещений образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1.) противопожарными дверями. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3, ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2, ст.59 п.1; СНиП 21-01-97* п. 7.4, п.5.14.	директор МБОУ СШ № 20 Захарушкина Н.М.
3.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной металлической, вертикальной пожарной лестницы, расположенной на кровле, в месте перепада высот. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 "О противопожарном режиме") п. 24.	директор МБОУ СШ № 20 Захарушкина Н.М.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому,  
Ленинскому и Среднеахтубинскому  
районам Волгоградской области УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Волгоградской области

В.В. Дударенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” 20 14 г.